



检 测 报 告

委托单位: 玉山县自来水公司

项目名称: 玉山县自来水公司管网水检测

采样地址: 江西省上饶市玉山县自来水公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023 年 01 月 03 日

江西天一环境检测技术有限公司

JiangXi TianYi environmental detection technology co.LTD



三、检测结果

表 1 管网水检测结果

样品类型：管网水		检测类型： <input checked="" type="checkbox"/> 委托检测 <input type="checkbox"/> 送样检测			
检测点位：管网水：中医院 SW03；妇幼保健院 SW04；邮政局 SW05；广电局 SW06；					
采样人员：舒申、刘杨俊、洪道成			采样日期：	2022.12.10	
分析人员：王达毅、郭豪、罗怡清			分析日期：	2022.12.10~2022.12.14	
样品性状：无色、无味、无浮油、清澈					
检测结果					
检测项目	(中医院) TY2022-0200 SW0301	(妇幼保健院) TY2022-0200 SW0401	(邮政局) TY2022-0200 SW0501	(广电局) TY2022-0200 SW0601	限值
pH (无量纲)	7.3	7.4	7.5	7.4	6.5~8.5
浊度 (NTU)	0.31	0.54	0.61	0.31	1
肉眼可见物	无	无	无	无	无
铅 (mg/L)	$2.5 \times 10^{-3} L^*$	$2.5 \times 10^{-3} L^*$	$2.5 \times 10^{-3} L^*$	$2.5 \times 10^{-3} L^*$	0.01
耗氧量 (mg/L)	1.18	1.30	1.18	1.26	3
二氧化氯 (mg/L)	0.16	0.20	0.14	0.18	≥ 0.02
总大肠菌群 (CFU/100ml)	0	0	0	0	不得检出
粪(耐热)大肠菌群 (CFU/100ml)	0	0	0	0	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/100ml)	0	0	0	0	不得检出
菌落总数 (CFU/ml)	6	1	2	1	100
备注：1、*为未检出，表示为“检出限+L”。					
2、管网水限值执行《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 标准，该标准限值由客户提供。					

表 2 管网水检测结果

样品类型：管网水		检测类型： <input checked="" type="checkbox"/> 委托检测 <input type="checkbox"/> 送样检测			
检测点位：管网水：农业局 SW07；博爱医院 SW08；县政府院 SW09；冰溪镇政府 SW010；冰溪小学 SW011；					
采样人员：舒申、刘杨俊、洪道成			采样日期：	2022.12.10	
分析人员：王达毅、郭豪、罗怡清			分析日期：	2022.12.10~2022.12.14	
样品性状：无色、无味、无浮油、清澈					
检测结果					
检测项目	(农业局) TY2022-0200 SW0701	(博爱医院) TY2022-0200 SW0801	(县政府) TY2022-0200 SW0901	(冰溪镇政府) TY2022-0200 SW1001	限值
pH (无量纲)	7.5	7.7	7.5	7.3	6.5~8.5
浊度 (NTU)	0.51	0.18	0.34	0.35	1
肉眼可见物	无	无	无	无	无
铅 (mg/L)	$2.5 \times 10^{-3} \text{ L}^*$	$2.5 \times 10^{-3} \text{ L}^*$	$2.5 \times 10^{-3} \text{ L}^*$	$2.5 \times 10^{-3} \text{ L}^*$	0.01
耗氧量 (mg/L)	1.30	1.30	1.22	1.18	3
二氧化氯 (mg/L)	0.16	0.20	0.14	0.18	≥ 0.02
总大肠菌群 (CFU/100ml)	0	0	0	0	不得检出
粪(耐热)大肠菌群 (CFU/100ml)	0	0	0	0	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/100ml)	0	0	0	0	不得检出
菌落总数 (CFU/ml)	3	32	42	7	100
备注：1、*为未检出，表示为“检出限+L”。					
2、管网水限值执行《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 标准，该标准限值由客户提供。					

表 3 管网水检测结果

样品类型：管网水		检测类型： <input checked="" type="checkbox"/> 委托检测 <input type="checkbox"/> 送样检测			
检测点位：管网水：冰溪小学 SW11；县疾控中心 SW12；瑞岩镇新康村 SW13；江西玉鹰水泥有限公司 SW14；					
采样人员：舒申、刘杨俊、洪道成			采样日期：	2022.12.10	
分析人员：王达毅、郭豪、罗怡清			分析日期：	2022.12.10~2022.12.14	
样品性状：无色、无味、无浮油、清澈					
检测结果					
检测项目	(冰溪小学) TY2022-0200 SW1101	(县疾控中心) TY2022-0200 SW1201	(瑞岩镇新康村) TY2022-0200 SW1301	(江西玉鹰水泥有限公司) TY2022-0200 SW1401	限值
pH (无量纲)	7.4	7.4	7.9	7.9	6.5~8.5
浊度 (NTU)	0.29	0.51	0.98	0.73.	1
肉眼可见物	无	无	无	无	无
铅 (mg/L)	$2.5 \times 10^{-3} L^*$	$2.5 \times 10^{-3} L^*$	$2.5 \times 10^{-3} L^*$	$2.5 \times 10^{-3} L^*$	0.01
耗氧量 (mg/L)	1.14	1.18	1.30	1.38	3
二氧化氯 (mg/L)	0.16	0.14	0.20	0.18	≥ 0.02
总大肠菌群 (CFU/100ml)	0	0	0	0	不得检出
粪(耐热)大肠菌群 (CFU/100ml)	0	0	0	0	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/100ml)	0	0	0	0	不得检出
菌落总数 (CFU/ml)	19	2	70	3	100
备注：1、*为未检出，表示为“检出限+L”。					
2、管网水限值执行《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 标准，该标准限值由客户提供。					

报告结束

报告编制：(Signature)

报告审核：(Signature)

报告签发：(Signature)

职务：授权签字人

日期：2023 年 01 月 03 日